

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Číslo :257/2019-285-01-Žá -A

Nitrianske Hrnčiarovce dňa 02.05.2019

O Z N Á M E N I E

Verejná vyhláška

V e c : oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania.

Dňa 18.03.2019 podal stavebník **Západoslovenská distribučná a.s.**, so sídlom **Čulenova 6, Bratislava** obce na Obec Nitrianske Hrnčiarovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„ 9 b.j. Nitrianske Hrnčiarovce,,

v rozsahu:

stavebné objekty:

SO - 21- distribučný elektrický rozvod VN 22 kV

- napojenie novej kioskovej TS -002 jedným káblom VN typ 3 x NA2XSS2 1x240 mm² RM /25 z TS – 001 v zemi , dĺžka kábla 340, 0 m,
- v trase káblu VN uloženie rezervnej rúry typ HDPE 40/33 pre optické káble, dĺžka kábla 330, m.

SO - 22 - kiosková transformačná stanica

SO – 22.1 - betónová bloková transformačná stanica TS - 002

SO - 22.2 - protipožiarna bezpečnosť stavby

SO - 22.3- spevnený prístup a úprava terénu k TS 002, prístup v šírke 4,0 m a dĺžke 11,80 m, povrch zámková dlažba, odvodnenie priečnym sklonom, úprava terénu - výsadba trávnik.

SO - 23 - demontáž vzdušného vedenia VN a TS 0052-002

- demontáž stožiarovej TS 0052-002 a transformátorom 400 kVA
- demontáž bet. základu TS 0052-002
- demontáž 6 ks bet. stĺpov
- demontáž úsekového spínača
- demontáž vodičov vzdušného vedenia.

SO - 24 – distribučný elektrický rozvod NN

- NN rozvod z TS – 002 vedený káblom NAYY –J 4x 240 mm² v zemi, dĺžka kábla 925,0 m, nové stĺpy č. 194,203 a 251 urobiť prepojenie na vzdušné vedenie na stĺpoch č. 203 a 251 urobiť prepojenie na vzdušné vedenie káblom NAYY – J 4x 150 mm² , dĺžka kábla 16,0 m, zo stĺpu č. 194 a 251 napojiť prípojky k RD, zo stĺpu č. 194 káblom NAYY –J 4x 25 mm² cez prípojkovú skriň napojiť elektromerový rozvádzač RE, zo stĺpu č. 251 tromi samonosnými káblami NFA2X4x25 mm² napojiť RD, dĺžka kábla 82,0 m, tri prípojky zo vzdušného vedenia napojiť káblom NAYY –J 4x 50 mm² dĺžka 8,0 m po prípojkovú skriňu SPP10, prevádzkový súbor : PS 01 technologická časť TS.

na pozemkoch parcelné čísla: **líniová stavba**

katastrálne územie: **Nitrianske Hrnčiarovce,**

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, v súlade s ustanovením § 61 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) o z n a m u j e začatie stavebného konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

V rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce, ul. Dlhá 6, Nitra.

Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst.4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Nitrianske Hrnčiarovce spolu so situáciou.

Za deň doručenie sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

Dotknutým orgánom a známym účastníkom konania bolo začatie oznámené obvyklým spôsobom (nie ver.vyhláškou).

Doručí sa účastníkom konania :

1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, Bratislava – poštu preberie Ing. Karol Rumanovský, Kamenná 113/87, Nitra
2. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, p. starostka
3. ELPRON - Ing. Miroslav Slančík, Novomeského 3, Nitra
4. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, tabuľa oznamov po dobu 15 dní
5. Obec Nitrianske Hrnčiarovce k spisu

Obec Nitrianske Hrnčiarovce:

Vyvesené dňa 06.06.2019

Zvesené dňa: